



02 - malá truhlárna



1: 147W LED závěsné svítidlo 147W, 840, h=6m
22000 lm, IP 65
TYP 2

Výměna 4 stáv.svítidel za nové, 2 svítidla demont.
a přívody ukončeny v krabici.

Ochrana před úrazem el.proudem:
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujících -
automatickým odpojením vadné části od zdroje
SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

INVESTOR: DIVADLO F.X.ŠALDY LIBEREC, příspěvková organizace	ODP. PROJEKTANT Ing. Iva Kábrtová	 Kadlec a Kábrtová s.r.o. Jiráskova 104/1 460 14 Liberec 13 IČO: 28706421
STUPEŇ: - - -	VYPRACOVAL Ing. Pavel Prágr	
STAVBA: Divadlo F.X.Šaldy, Liberec Výměna hlavního osvětlení dílen	Č. STAVBY	
	MĚŘÍTKO 1:100	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM 09/2022	LIST. Č. 1/1 FORMÁT: A4
VÝKRES: 02 - MALÁ TRUHLÁRNA		ČÍSLO VÝKRESU: E 02