


LED závěsné svítidlo 840, h=6,3 m, IP 65

Výměna stáv. 8 svítidel za nová, 4 svítidla budou demont. a vývody ukončeny v krabici

Ochrana před úrazem el.proudem:  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujících -  
automatickým odpojením vadné části od zdroje  
SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

INVESTOR: DIVADLO F.X.ŠALDY LIBEREC, příspěvková organizace	ODP. PROJEKTANT Ing. Iva Kábrtová	 Kadlec a Kábrtová s.r.o. Jiráskova 104/1 460 14 Liberec 13 IČO: 28706421
STUPEŇ: ---	VYPRACOVAL Ing. Pavel Prágr	
STAVBA: Divadlo F.X.Šaldy, Liberec Výměna hlavního osvětlení dílen	Č. STAVBY	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO 1:100	LIST. Č. 1/1 FORMÁT: A4
VÝKRES: <b>03 - VELKÁ TRUHLÁRNA</b>	DATUM 09/2022	ČÍSLO VÝKRESU: <b>E 03</b>